VALIDAZIONE DEL FATTORE DI EMISSIONE CO_{2eq} DEL CALORE DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO

NO. FETR-034

RINA SERVICES S.p.A., sulla base delle valutazioni condotte, in accordo al Decreto Interministeriale del 26 Giugno 2015, al Decreto Dirigenziale Regione Lombardia 18/12/2019, n° 18546 – Allegato H e alla UNI EN 15316-4-5:2018 (anche se in attesa del completamento di tutti gli allegati nazionali per renderla applicabile ai fini delle prescrizioni del D. Lgs.192/05 e s.m.i.),

DICHIARA CHE

il fattore di emissione relativo all'anno di riferimento:

2024
01/01/2024 – 31/12/2024

dell'organizzazione

ACINQUE TECNOLOGIE S.p.A.
Via Ottorino Rossi, 19 – 21100 VARESE (VA)

per

il calore distribuito dalla Rete di Teleriscaldamento di Varese

è pari a

221,2 gCO_{2eq}/kWh

Data di rilascio: 24.06.2025
Emissione corrente: *24.06.2025*

Paolo Teramo
Lead Auditor – QOHSE Director